

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ Д-RU.ПБ10.В.00228

регистрационный номер декларации о соответствии

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Эластокам"

наименование и
Российская Федерация, Республика Татарстан, 423574, г. Нижнекамск-4, Промзона, а/я 52. ОГРН:
1021602507189. Телефон: (8555) 38-30-62. Факс: (8555) 38-30-63
www.elastokam.ru

местонахождение заявителя
ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Эластокам"

наименование и
Российская Федерация, Республика Татарстан, 423574, г. Нижнекамск-4, Промзона, а/я 52. ОГРН:
1021602507189. Телефон: (8555) 38-30-62. Факс: (8555) 38-30-63
www.elastokam.ru

местонахождение изготовителя
ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Пенополиуретаны, двухкомпонентные системы, полученные на основе полиола марки Эластоспрей 1612/33, плотностью 1,19 г/см куб. и изоцианата Лупранат М 20 S (IsoPMDI 92140), плотностью 1,23 г/см куб., производства фирмы Elastogran GmbH., выпускаемые по

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая
ТУ 2224-007-54409607-2003. Технические условия. Эластопор Н 1612, с изм. № 1, 2, 3, 4.

идентифицировать объект
Серийный выпуск

Код ОК 005 (ОКП): 25 5430

Код ТН ВЭД России: 3909 50 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), статья 13, 134; таблица 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: (Г4-сильногорючие по ГОСТ 30244, п. 5.3; В3-легковоспламеняемые по ГОСТ 30402, п. 5.1; ДЗ-с высокой дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044, п.4.18; Т4-чрезвычайно опасные по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044, п.4.20)

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция
СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), статья 146.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Заявление декларанта от 19.07.2012 г. с заявлением предельных (наиболее опасных) значений пожарно-технических характеристик.

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Продукция не применима для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена.

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при её использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 30.07.2012 ПО 30.07.2015

М.П. Заявитель

"ЭЛАСТОКАМ"

подпись

Генеральный директор

С.А. Колосов

инициалы, фамилия

Декларация о соответствии зарегистрирована

Орган по сертификации АНО "Система Пожарной Безопасности-01-ТЕСТ"

наименование и местонахождение органа, зарегистрировавшего

Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 18, лит. А, тел.: (812) 313-76-08, факс: (812) 313-76-08 ОГРН:

деklarацию о соответствии
Аттестат сер. № ТРПБ.RU.ПБ10 выдан 10.02.2011г. МЧС России

руководитель
(уполномоченное им лицо)
органа, регистрирующего
декларацию о соответствии

подпись

В.В. Завьялов

инициалы, фамилия

